



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 1091

Titulaire

Spannverbund Bausysteme GmbH
Feldstrasse 66
8180 Bülach
Schweiz

Fabricant

Josef Meyer Stahl und Metall AG
6032 Emmen
Schweiz

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

EUROPILZ

Description

Construction-champignon en acier bétonnée dans plafond armé

Utilisation**Documentation**

EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai 'Nr. 30851' (29.03.1974)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu F 120

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

01.07.2020

Remplace l'attestation du

11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo